

WSKAŹNIKI NIEZAWODNOŚCI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ ZA ROK 2017.

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z dnia 29 maja 2007 r. z późn. zm.), dla obszaru działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego ORLEN Południe S.A. obszar Zakład Jedlicze, wynoszą:

Wskaźnik	Wartość	Jednostka
Liczba odbiorców	16	[szt.]
SAIDI dla przerw planowanych	312,19	[min.]
SAIDI dla przerw nieplanowanych	0	[min.]
SAIDI dla przerw nieplanowanych z uwzględnieniem przerw katastrofalnych	0	[min.]
SAIFI dla przerw planowanych	0,81	
SAIFI dla przerw nieplanowanych	0	
SAIFI dla przerw nieplanowanych z uwzględnieniem przerw katastrofalnych	0	
MAIFI	0	

Objaśnienia:

- SAIDI - wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej, wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców,
- SAIFI – wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców,
- MAIFI – wskaźniki przeciętnej częstości przerw krótkich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw krótkich w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.
- przerwa krótka – to przerwa w dostarczaniu energii trwająca dłużej niż 1 sekunda i nie dłużej niż 3 minuty,
- przerwa długa – to przerwa w dostarczaniu energii trwająca dłużej niż 3 minut i nie dłużej niż 12 godzin,
- przerwa bardzo długa – to przerwa w dostarczaniu energii trwająca dłużej niż 12 godzin i nie dłużej niż 24 godziny
- przerwa katastrofalna - to przerwa w dostarczaniu energii trwająca dłużej niż 24 godziny,
- przerwa planowana – to okresowe przerywanie dostarczania energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, o której odbiorca został powiadomiony zgodnie z zapisem § 42 pkt 4 przytoczonego na wstępie rozporządzenia.