

	<b>INSTRUKCJA</b> <b>Wprowadzenia przez spółkę ORLEN Południe S.A.</b> <b>ograniczeń w dostawie ciepła dla odbiorców</b>	I-PET/17	Str. 1/5
		Wydanie: I	Emitent: PET
		Data: 01.06.2015	Nr egz. ....

### SPIS TREŚCI

1. CEL
2. ZAKRES STOSOWANIA
3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
4. OPIS WPROWADZENIA PLANU OGRANICZEŃ
5. DOKUMENTY ZWIĄZANE
6. ZAŁĄCZNIKI
7. ROZDZIELNIK


Niniejsza Instrukcja zastępuje Instrukcję wprowadzenia przez spółkę Energomedia ograniczeń w dostawie ciepła dla odbiorców (symbol I-EM/3), wyd. III z dnia 1.07.2012r.

  
 Akceptacja ISO   
 Marta Skrzyńska  
 Kierownik Działu Zarządzania, Ochrona i BHP  
 Podpis i pieczętka uprawnionego pracownika działu Systemy Zarządzania, Ochrona i BHP

<b>OPRACOWAŁ</b> (podpis, pieczętka) 	<b>SPRAWDZIŁ</b> (podpis, pieczętka)  Zdzisław Trzebiński Jerzy Węglusz Kierownik Działu Energetyka	<b>ZATWIERDZIŁ</b> (podpis, pieczętka)  Paweł Stawarz Członek Zarządu  Krzysztof Tępański Członek Zarządu
--	---	--

### Aktualizacja stron:

<b>OPRACOWAŁ</b>	<b>SPRAWDZIŁ</b>	<b>Akceptacja ISO</b>	<b>ZATWIERDZIŁ</b>	<b>NR STR. AKTUALIZ.</b>	<b>NR AKTUALIZ.</b>	<b>DATA AKTUALIZ.</b>

	<b>INSTRUKCJA</b> <b>Wprowadzenia przez spółkę ORLEN Południe S.A.</b> <b>ograniczeń w dostawie ciepła dla odbiorców</b>	I-PET/17	Str. 2/5
		Wydanie: I	Emitent: PET
		Data: 01.06.2015	Nr egz. ....

## 1. CEL

Stworzenie mechanizmu wprowadzenia ograniczeń w dostawie ciepła dla odbiorców, w przypadkach awarii systemu ciepłowniczego, elektroenergetycznego, zakłóceń w dostawach paliw i energii oraz „siły wyższej” zgodnie z obowiązującym w Spółce ORLEN Południe S.A. (dalej w treści zwana w skrócie jako Spółka) „Planem wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła” opracowanym zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23.07.2007r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz.U. Nr 133, poz. 924).

## 2. ZAKRES STOSOWANIA

Niniejsza instrukcja obejmuje komórkę organizacyjną ORLEN Południe S.A. w Zakładzie Trzebinia, biorącą udział w procesie wprowadzania ograniczeń w dostawie ciepła dla odbiorców tj. dział Energetyka (PET) oraz Energomedia Sp. z o.o. w Trzebinie – Oddział Dystrybucji Energii i Gazu (DEG).

Spółka Energomedia w ramach podpisanej umowy z ORLEN Południe S.A. świadczy usługę w zakresie nadzoru i realizacji czynności związanych z wprowadzaniem planu ograniczeń, poprzez Dyspozytora Elektroenergetycznego.

## 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Za czynności związane z wprowadzaniem planu ograniczeń w dostawie ciepła odpowiedzialni są kierownicy/szefowie poszczególnych komórek oraz pracownicy, biorący udział w tym procesie - każdy w swoim zakresie wg zakresów zadań i obowiązków i szczegółowych regulacji wewnętrznych.


## 4. OPIS WPROWADZANIA PLANU OGRANICZEŃ

4.1. Ograniczenia lub przerwy w dostawie ciepła mogą wystąpić w następujących przypadkach:

- a) awaria kotłów,
- b) ograniczenia dostaw paliwa (strajki w górnictwie, ograniczenie wydobycia z przyczyn techniczno – eksploatacyjnych, strajki w transporcie kolejowym),
- c) awaria sieci elektroenergetycznej,
- d) wprowadzenie stopni ograniczeń w dostawie energii elektrycznej i poborze mocy,
- e) awaria sieci ciepłowniczej (pary lub gorącej wody),
- f) awaria sieci wodnej lub ograniczenia w dostawie wody przemysłowej do produkcji ciepła.

4.2. W przypadku wystąpienia czynników zakłócających produkcję ciepła, a opisanych w pkt. 1, Spółka wprowadza ograniczenia w dostawie ciepła dla poszczególnych odbiorców zakwalifikowanych do odpowiednich grup taryfowych (para: PW1, PN i gorąca woda: W1, W2, W4). Szczegółowy zakres ograniczeń, tak co do danego przypadku zakłóceń w produkcji ciepła jak i odbiorcy oraz grupy taryfowej, przedstawiono w „Planie wprowadzenia ograniczeń...”.

Z uwagi na posiadanie odbiorców indywidualnych w grupach W2 i W4 (miasto Trzebinia), proponowany plan ograniczeń zakłada wprowadzenie ograniczeń dla tych grup w ostatniej kolejności tj. po wyczerpaniu wszystkich możliwości utrzymania dostaw ciepła. Poza posiadaną instalacją elektrociepłowni i siecią ciepłowniczą, Spółka nie posiada innych alternatywnych źródeł dostawy ciepła dla swoich odbiorców.

	<b>INSTRUKCJA</b> <b>Wprowadzenia przez spółkę ORLEN Południe S.A.</b> <b>ograniczeń w dostawie ciepła dla odbiorców</b>	I-PET/17	Str. 3/5
		Wydanie: I	Emitent: PET
		Data: 01.06.2015	Nr egz. ....

4.3. Decyzję o wprowadzeniu planu ograniczeń podejmuje Członek Zarządu ORLEN Południe S.A. lub osoba przez niego wyznaczona, na wniosek Kierownika działu Energetyka Trzebinia lub Dyspozytora Elektroenergetycznego Spółki Energomedia (II i III zmiana, dni wolne od pracy – sobota, niedziela, święta).

W przypadku wprowadzania ograniczeń wynikających z przyczyn awarii kotłów, sieci itp. – decyzja przekazywana jest jako polecenie ustne, natomiast w pozostałych przypadkach decyzja przekazywana jest pisemnie lub pocztą elektroniczną.

4.4. Po podjęciu decyzji o wprowadzeniu ograniczeń w dostawie ciepła, Dyspozytor Elektroenergetyczny (DEG) informuje odbiorców ciepła o przyczynie, terminie wprowadzenia oraz obowiązywania ograniczenia, w zależności od zaistniałej sytuacji ujętej w obowiązującym planie ograniczeń. W przypadku wprowadzenia długotrwałego (ponad 1 dzień) ograniczenia w dostawie ciepła dla działów technologiczno-produkcyjnych w ORLEN Południe S.A., który znajduje się na liście strategicznych przedsiębiorstw województwa małopolskiego, a wynikających głównie z przyczyn zewnętrznych (ograniczenia paliw i energii, strajki w górnictwie i transporcie, tzw. „siła wyższa”), Dyspozytor Elektroenergetyczny powiadamia pisemnie Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie – Wydział Infrastruktury w celu podjęcia działań urzędowych dla zminimalizowania przyczyn wprowadzenia ograniczeń.

4.5. Rodzaje stosowanych powiadomień i komunikatów:

a) telefoniczne – w przypadkach nagłych awarii kotłów, sieci ciepłowniczych i systemu elektroenergetycznego,


b) pisemne – wysyłane listownie (za potwierdzeniem odbioru), faxem lub pocztą elektroniczną – w przypadkach wcześniej planowanych ograniczeń związanych z ograniczeniem dostaw paliw i energii, strajków w górnictwie i transporcie, itp. Kopie komunikatów pisemnych oraz zwrócone potwierdzenia odbioru są archiwizowane przez Dział DEG oraz PET.

4.6. Po wysłaniu informacji do odbiorców, pracownicy Działu Energetyka pod nadzorem swoich przełożonych, przystępują do realizacji ograniczeń w dostawie ciepła. Dyspozytor Elektroenergetyczny jest koordynatorem prac związanych z realizacją ograniczeń wraz z bieżącą kontrolą dostosowania się odbiorców, a po zakończeniu ich obowiązywania (usunięcie awarii, wznowienie dostaw paliw, itp.) informuje odbiorców o przywróceniu dostaw ciepła na wymaganym poziomie.

4.7. W książce raportów Dyspozytor Elektroenergetyczny odnotowuje wszystkie otrzymane polecenia, wprowadzenie i zakończenie ograniczeń w dostawie ciepła oraz przebieg jego realizacji. W rejestrze powiadomień i komunikatów odnotowywane są wszystkie powiadomienia odbiorców i instytucji (telefoniczne i pisemne) dotyczące wprowadzania i zakończenia obowiązywania realizowanego planu ograniczeń.

## 5. DOKUMENTY ZWIĄZANE

- Plan wprowadzenia ograniczeń w poborze ciepła dla odbiorców,
- Książka raportów Dyspozytora Elektroenergetycznego,
- Rejestr powiadomień i komunikatów,
- Komunikaty,
- Potwierdzenia odbioru,
- umowa z Energomedia sp. z o.o. o świadczeniu usług,
- zakresy zadań i obowiązków pracowników działu Energetyka.

	<b>INSTRUKCJA</b> <b>Wprowadzenia przez spółkę ORLEN Południe S.A.</b> <b>ograniczeń w dostawie ciepła dla odbiorców</b>	I-PET/17	Str. 4/5
		Wydanie: I	Emitent: PET
		Data: 01.06.2015	Nr egz. ....

## 6. ZAŁĄCZNIKI

**Załącznik nr 1** - Komunikat dla powiadomienia odbiorców o wprowadzeniu ograniczeń w dostawie ciepła.

**Załącznik nr 2** - Komunikat dla powiadomienia urzędów lub instytucji o wprowadzeniu przez ORLEN Południe S.A. ograniczeń w dostawie ciepła dla odbiorców, w tym odbiorców o charakterze strategicznym lub użyteczności publicznej.

## 7. ROZDZIELNIK


Lp.	Nazwa i symbol komórki organizacyjnej	Nr egz.	Potwierdzenie
1	Energetyka PET	1 (org.)	
2	Dział Dystrybucji Energii i Gazu w Spółce Energo-media DEG	2	

**Załącznik nr 1** – Komunikat dla powiadomienia odbiorców o wprowadzeniu ograniczeń w dostawie ciepła

**Komunikat**

ORLEN Południe S.A. z siedzibą w Trzebini  
w sprawie wprowadzenia ograniczeń w dostawie ciepła

ORLEN Południe S.A. w Trzebini informuje ..... (nazwa odbiorcy)....., że w związku z .....(przyczyna ograniczeń)..... wprowadza od ..... do ..... ograniczenia w dostawie ciepła, zgodnie z obowiązującym „Planem ograniczeń w dostawie ciepła dla odbiorców” z dnia ..... . W związku z powyższym prosimy o dostosowanie swojego poboru ciepła do wielkości określonych w w/w planie ograniczeń. W przypadku zmiany czasookresu ograniczenia (skrócenie lub wydłużenie) zostaną Państwo dodatkowo poinformowani.

	<b>INSTRUKCJA</b> <b>Wprowadzenia przez spółkę ORLEN Południe S.A.</b> <b>ograniczeń w dostawie ciepła dla odbiorców</b>	I-PET/17	Str. 5/5
		Wydanie: I	Emitent: PET
		Data: 01.06.2015	Nr egz. ....

**Załącznik nr 2** – Komunikat dla powiadomienia urzędów lub instytucji o wprowadzeniu przez ORLEN Południe S.A. ograniczeń w dostawie ciepła dla odbiorców, w tym odbiorców o charakterze strategicznym lub użyteczności publicznej.

### Komunikat

ORLEN Południe S.A. z siedzibą w Trzebini

o wprowadzeniu ograniczeń w dostawie ciepła dla odbiorców, w tym odbiorców o charakterze strategicznym lub użyteczności publicznej

ORLEN Południe S.A. w Trzebini informuje Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie – Wydział Infrastruktury, że w związku z ..... (przyczyna ograniczeń) ..... wprowadza od ..... do ..... ograniczenia w dostawie ciepła, zgodnie z obowiązującym „Planem ograniczeń w dostawie ciepła dla odbiorców” z dnia ....., w tym dla:

- odbiorców przemysłowych o charakterze strategicznym: ..... (nazwa odbiorcy) .....
- odbiorców użyteczności publicznej: ..... (nazwa odbiorcy) .....
- odbiorców komunalnych: ..... (nazwa odbiorcy) .....

Prosimy o podjęcie wszystkich możliwych starań w celu zmniejszenia skutków wprowadzenia ograniczeń dla odbiorców.