	INSTRUKCJA Wprowadzenia przez spółkę ORLEN Południe S.A. ograniczeń w dostawie ciepła dla odbiorców	I-PET/17	Str. 1/6
		Wydanie: I	Emitent: PET
		Data: 01.06.2018	Nr egz. ¹

SPIS TREŚCI

1. CEL
2. ZAKRES STOSOWANIA
3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
4. OPIS WPROWADZENIA PLANU OGRANICZEŃ
5. DOKUMENTY ZWIĄZANE
6. ZAŁĄCZNIKI
7. ROZDZIELNIK
8. PPRZYJĘCIE DO WIADOMOŚCI I STOSOWANIA

Niniejsza Instrukcja zastępuje Instrukcję wprowadzenia przez spółkę Energomedia ograniczeń w dostawie ciepła dla odbiorców (symbol I-EM/3), wyd. III z dnia 1.07.2012r.



Agata Jazowska
 Specjalista Systemy Zarządzania,
 Ochrona Informacji i BHP

Akceptacja ISO

Podpis i pieczęćka uprawnionego pracownika działu Systemy Zarządzania, Ochrona Informacji i BHP

Kierownik Biura Handlu i Rozliczeń
 PROKURENT
 JEDYŃCZAKA

OPRACOWAŁ
 (podpis, pieczęćka)

Zakład Trzebinia
 Waldemar Winiusz
 Kierownik Działu
 Energetyka


SPRAWDZIŁ
 (podpis, pieczęćka)

Robert Biliński
 Członek Zarządu

ZATWIERDZIŁ
 (podpis, pieczęćka)

Aktualizacja stron:

OPRACOWAŁ	SPRAWDZIŁ	Akceptacja ISO	ZATWIERDZIŁ	NR STR. AKTUALIZ.	NR AKTUALIZ.	DATA AKTUALIZ.

	INSTRUKCJA Wprowadzenia przez spółkę ORLEN Południe S.A. ograniczeń w dostawie ciepła dla odbiorców	I-PET/17	Str. 2/6
		Wydanie: I	Emitent: PET
		Data: 01.06.2018	Nr egz. ¹

1. CEL

Celem instrukcji jest określenie zasad i odpowiedzialności dotyczących wprowadzenia ograniczeń w dostawie ciepła dla odbiorców, w przypadkach awarii systemu ciepłowniczego, elektroenergetycznego, zakłóceń w dostawach paliw i energii oraz „siły wyższej” zgodnie z obowiązującym w Spółce ORLEN Południe S.A. (dalej w treści zwana w skrócie jako Spółka) „Planem wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła” opracowanym zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23.07.2007r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz.U. Nr 133, poz. 924).

2. ZAKRES STOSOWANIA

Swoim zakresem instrukcja obejmuje:

- OELN Południe S.A. - Dział Energetyka Trzebinia (PET) w Zakładzie Trzebinia, biorącą udział w procesie wprowadzania ograniczeń w dostawie ciepła dla odbiorców tj. dział Energetyka Trzebinia (PET)
- Energomedia Sp. z o.o. w Trzebini – Oddział Dystrybucji Energii i Gazu (DEG).
Dyspozytor Elektroenergetyczny – pracownik Oddziału Dystrybucji Energii i Gazu Spółki Energomedia.
Spółka Energomedia w ramach podpisanej umowy z ORLEN Południe S.A. świadczy usługę w zakresie nadzoru i realizacji czynności związanych z wprowadzaniem planu ograniczeń.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Za czynności związane z wprowadzaniem planu ograniczeń w dostawie ciepła odpowiedzialni są kierownicy/szefowie poszczególnych komórek oraz pracownicy, biorący udział w tym procesie - każdy w swoim zakresie wg zakresów zadań i obowiązków i szczegółowych regulacji wewnętrznych oraz podpisanej umowy.


4. OPIS WPROWADZANIA PLANU OGRANICZEŃ

4.1. Ograniczenia lub przerwy w dostawie ciepła mogą wystąpić w następujących przypadkach:

- a) awaria kotłów,
- b) ograniczenia dostaw paliwa (strajki w górnictwie, ograniczenie wydobycia z przyczyn techniczno – eksploatacyjnych, strajki w transporcie kolejowym),
- c) awaria sieci elektroenergetycznej,
- d) wprowadzenie stopni ograniczeń w dostawie energii elektrycznej i poborze mocy,
- e) awaria sieci ciepłowniczej (pary lub gorącej wody),
- f) awaria sieci wodnej lub ograniczenia w dostawie wody przemysłowej do produkcji ciepła.

4.2. W przypadku wystąpienia czynników zakłócających produkcję ciepła, a opisanych w pkt. 1, Spółka wprowadza ograniczenia w dostawie ciepła dla poszczególnych odbiorców zakwalifikowanych do odpowiednich grup taryfowych (para: PW1, PN i gorąca woda: W1, W2, W4). Szczegółowy zakres ograniczeń, tak co do danego przypadku zakłóceń w produkcji ciepła jak i odbiorcy oraz grupy taryfowej, przedstawiono w „Planie wprowadzenia ograniczeń...”.

Z uwagi na posiadanie odbiorców indywidualnych w grupach W2 i W4 (miasto Trzebinia), proponowany plan ograniczeń zakłada wprowadzenie ograniczeń dla tych grup w ostatniej kolejności tj. po wyczerpaniu wszystkich możliwości utrzymania dostaw ciepła. Poza posia-

	INSTRUKCJA Wprowadzenia przez spółkę ORLEN Południe S.A. ograniczeń w dostawie ciepła dla odbiorców	I-PET/17	Str. 3/6
		Wydanie: I	Emitent: PET
		Data: 01.06.2018	Nr egz. <u>1</u>

daną instalacją elektrociepłowni i siecią ciepłowniczą, Spółka nie posiada innych alternatywnych źródeł dostawy ciepła dla swoich odbiorców.

- 4.3. Decyzję o wprowadzeniu planu ograniczeń podejmuje Członek Zarządu ORLEN Południe S.A. lub osoba przez niego wyznaczona, na wniosek Kierownika działu Energetyka Trzebinia lub Dyspozytora Elektroenergetycznego (II i III zmiana, dni wolne od pracy – sobota, niedziela, święta).

W przypadku wprowadzania ograniczeń wynikających z przyczyn awarii kotłów, sieci itp. – decyzja przekazywana jest jako polecenie ustne, natomiast w pozostałych przypadkach decyzja przekazywana jest pisemnie lub pocztą elektroniczną.

- 4.4. Po podjęciu decyzji o wprowadzeniu ograniczeń w dostawie ciepła, Dyspozytor Elektroenergetyczny (DEG) informuje odbiorców ciepła o przyczynie, terminie wprowadzenia oraz obowiązywania ograniczenia, w zależności od zaistniałej sytuacji ujętej w obowiązującym planie ograniczeń. W przypadku wprowadzenia długotrwałego (ponad 1 dzień) ograniczenia w dostawie ciepła dla działów technologiczno-produkcyjnych w ORLEN Południe S.A., który znajduje się na liście strategicznych przedsiębiorstw województwa małopolskiego, a wynikających głównie z przyczyn zewnętrznych (ograniczenia paliw i energii, strajki w górnictwie i transporcie, tzw. „siła wyższa”), Dyspozytor Elektroenergetyczny powiadamia pisemnie Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie – Wydział Infrastruktury w celu podjęcia działań urzędowych dla zminimalizowania przyczyn wprowadzenia ograniczeń.

- 4.5. Rodzaje stosowanych powiadomień i komunikatów:


a) telefoniczne – w przypadkach nagłych awarii kotłów, sieci ciepłowniczych i systemu elektroenergetycznego,

b) pisemne – wysyłane listownie (za potwierdzeniem odbioru), faxem lub pocztą elektroniczną – w przypadkach wcześniej planowanych ograniczeń związanych z ograniczeniem dostaw paliw i energii, strajków w górnictwie i transporcie, itp. Kopie komunikatów pisemnych oraz zwrócone potwierdzenia odbioru są archiwizowane przez oddział DEG oraz dział PET.

- 4.6. Po wysłaniu informacji do odbiorców, pracownicy Działu Energetyka Trzebinia pod nadzorem swoich przełożonych, przystępują do realizacji ograniczeń w dostawie ciepła. Dyspozytor Elektroenergetyczny jest koordynatorem prac związanych z realizacją ograniczeń wraz z bieżącą kontrolą dostosowania się odbiorców, a po zakończeniu ich obowiązywania (usunięcie awarii, wznowienie dostaw paliw, itp.) informuje odbiorców o przywróceniu dostaw ciepła na wymaganym poziomie.

- 4.7. W książce raportów Dyspozytor Elektroenergetyczny odnotowuje wszystkie otrzymane polecenia, wprowadzenie i zakończenie ograniczeń w dostawie ciepła oraz przebieg jego realizacji. W rejestrze powiadomień i komunikatów odnotowywane są wszystkie powiadomienia odbiorców i instytucji (telefoniczne i pisemne) dotyczące wprowadzania i zakończenia obowiązywania realizowanego planu ograniczeń.

5. DOKUMENTY ZWIĄZANE

	INSTRUKCJA Wprowadzenia przez spółkę ORLEN Południe S.A. ograniczeń w dostawie ciepła dla odbiorców	I-PET/17	Str. 4/6
		Wydanie: I	Emitent: PET
		Data: 01.06.2018	Nr egz. ¹


- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23.07.2007r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz.U. Nr 133, poz. 924),
- „Plan wprowadzenia ograniczeń w poborze ciepła dla odbiorców”,
- Książka raportów Dyspozytora Elektroenergetycznego,
- Rejestr powiadomień i komunikatów,
- Powiadomienia, Komunikaty,
- Potwierdzenia odbioru,
- umowa z Energomedia sp. z o.o. o świadczeniu usług,
- zakresy zadań i obowiązków pracowników działu Energetyka Trzebinia.

6. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 - wzór Komunikat dla powiadomienia odbiorców o wprowadzeniu ograniczeń w dostawie ciepła.

Załącznik nr 2 - wzór Komunikat dla powiadomienia urzędów lub instytucji o wprowadzeniu przez ORLEN Południe S.A. ograniczeń w dostawie ciepła dla odbiorców, w tym odbiorców o charakterze strategicznym lub użyteczności publicznej.

7. ROZDZIELNIK

Lp.	Nazwa i symbol komórki organizacyjnej	Nr egz.	Potwierdzenie odbioru
1	Energetyka Trzebinia (PET)	1 (org.)	
2	Energomedia Sp. z o.o. - Dział Dystrybucji Energii i Gazu (DEG)	2	


Załącznik nr 1 – Wzór Komunikatu dla powiadomienia odbiorców o wprowadzeniu ograniczeń w dostawie ciepła

Komunikat

ORLEN Południe S.A. z siedzibą w Trzebini

w sprawie wprowadzenia ograniczeń w dostawie ciepła

ORLEN Południe S.A. w Trzebini informuje (nazwa odbiorcy)....., że w związku z(przyczyna ograniczeń)..... wprowadza od do ograniczenia w dostawie ciepła, zgodnie z obowiązującym „Planem ograniczeń w dostawie ciepła dla odbiorców” z dnia W związku z powyższym prosimy o dostosowanie swojego

	INSTRUKCJA Wprowadzenia przez spółkę ORLEN Południe S.A. ograniczeń w dostawie ciepła dla odbiorców	I-PET/17	Str. 5/6
		Wydanie: I	Emitent: PET
		Data: 01.06.2018	Nr egz. <u>1</u>

poboru ciepła do wielkości określonych w w/w planie ograniczeń. W przypadku zmiany czasookresu ograniczenia (skrócenie lub wydłużenie) zostaną Państwo dodatkowo poinformowani.

Załącznik nr 2 – Wzór Komunikatu dla powiadomienia urzędów lub instytucji o wprowadzeniu przez ORLEN Południe S.A. ograniczeń w dostawie ciepła dla odbiorców, w tym odbiorców o charakterze strategicznym lub użyteczności publicznej.

Komunikat

ORLEN Południe S.A. z siedzibą w Trzebini



o wprowadzeniu ograniczeń w dostawie ciepła dla odbiorców, w tym odbiorców o charakterze strategicznym lub użyteczności publicznej


ORLEN Południe S.A. w Trzebini informuje Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie – Wydział Infrastruktury, że w związku z (przyczyna ograniczeń) wprowadza od do ograniczenia w dostawie ciepła, zgodnie z obowiązującym „Planem ograniczeń w dostawie ciepła dla odbiorców” z dnia, w tym dla:

- odbiorców przemysłowych o charakterze strategicznym: (nazwa odbiorcy)
- odbiorców użyteczności publicznej: (nazwa odbiorcy)
- odbiorców komunalnych: (nazwa odbiorcy)

Prosimy o podjęcie wszystkich możliwych starań w celu zmniejszenia skutków wprowadzenia ograniczeń dla odbiorców.

9. PRZYJĘCIE DO WIADOMOŚCI I STOSOWANIA

Imię i Nazwisko Pracownika	Stanowisko	Data	Podpis
GRZEGORZ DĄBEK	KIEROWNIK DEG	14.06.2018	
Mariusz Wasinek	Elektroenergię.pom.i.zobez.	25.06.2018	

	INSTRUKCJA Wprowadzenia przez spółkę ORLEN Południe S.A. ograniczeń w dostawie ciepła dla odbiorców	I-PET/17	Str. 6/6
		Wydanie: I	Emitent: PET
		Data: 01.06.2018	Nr egz. <i>1</i>

<i>Urbaniak Czesław</i>	<i>Dyspozytor</i>	<i>25.06.2018</i>	<i>M. Baciński</i>
<i>S. Ochodźca Grzegorz</i>	<i>Dyspozytor</i>	<i>25.06.2018</i>	<i>Sachod</i>
<i>Fordak Anonimusz</i>	<i>Elektrownia pomyślna</i>	<i>26.06.18</i>	<i>Fordak</i>
<i>Stęcki Zbigniew</i>	<i>Dyspozytor</i>	<i>28.06.2018</i>	<i>Stęcki</i>
<i>Dojda Mirosław</i>	<i>Dyspozytor</i>	<i>28.06.2018</i>	<i>[Signature]</i>