

Tabela regulacyjna temperatur wody sieciowej systemu ciepłowniczego zasilanego z Elektrociepłowni - ORLEN Południe S.A. - Zakład Trzebinia ( $t_{z\text{OBL.}} = -20^{\circ}\text{C}$ ,  $t_{\text{wewn.}} = 20^{\circ}\text{C}$ )

$t_{\text{ax}}$	pochmurno						zachmurzenie zmienne prędkość wiatru m/s						słonecznie					
	do 3		3-8		ponad 8		do 3		3-8		ponad 8		do 3		3-8		ponad 8	
	$t_{\text{Zx}}$	$t_{\text{Px}}$	$t_{\text{Zx}}$	$t_{\text{Px}}$	$t_{\text{Zx}}$	$t_{\text{Px}}$	$t_{\text{Zx}}$	$t_{\text{Px}}$	$t_{\text{Zx}}$	$t_{\text{Px}}$	$t_{\text{Zx}}$	$t_{\text{Px}}$	$t_{\text{Zx}}$	$t_{\text{Px}}$	$t_{\text{Zx}}$	$t_{\text{Px}}$	$t_{\text{Zx}}$	$t_{\text{Px}}$
-20	130,0	80,0	130,0	78,0	130,0	76,5	129,1	79,6	130,0	78,5	130,0	77,1	128,1	79,1	130,0	79,1	130,0	77,6
-19	127,5	78,8	130,0	79,4	130,0	77,9	126,5	78,4	130,0	80,0	130,0	78,5	125,4	77,9	129,0	79,5	130,0	79,1
-18	125,1	77,7	128,6	79,3	130,0	79,3	123,9	77,2	127,4	78,8	130,0	80,0	122,7	76,6	126,2	126,2	128,8	79,4
-17	122,6	76,5	126,1	78,2	128,7	79,4	121,3	76,0	124,7	77,5	127,3	78,7	120,0	75,4	123,4	123,4	125,9	78,1
-16	120,2	75,5	123,5	77,0	126,0	78,2	118,7	74,8	122,1	76,3	124,5	77,4	117,5	74,2	120,6	120,6	123,0	76,7
-15	117,7	74,3	121,0	75,8	123,4	76,9	116,1	73,5	119,4	75,1	121,7	76,1	114,5	72,8	117,8	117,8	120,1	75,4
-14	115,2	73,1	118,4	74,6	120,7	75,8	113,5	72,3	116,6	73,8	119,0	74,9	111,8	71,5	114,9	114,9	117,2	74,0
-13	112,7	71,9	115,8	73,4	118,1	74,5	111,1	71,2	113,9	72,5	116,1	73,5	108,9	70,1	112,0	112,0	114,2	72,6
-12	110,1	70,7	113,2	72,1	115,5	73,2	108,2	69,7	111,2	71,2	113,2	72,1	106,2	68,8	109,0	109,0	111,3	71,2
-11	107,6	69,4	110,6	70,9	112,9	72,0	105,5	68,4	108,3	69,8	110,5	70,9	103,3	67,4	106,2	106,2	108,3	69,8
-10	105,1	68,3	107,9	69,6	110,0	70,6	102,8	67,1	105,6	68,5	107,7	69,5	100,6	66,1	103,2	103,2	105,3	68,4
-9	102,5	66,9	105,3	68,4	107,3	69,3	100,1	65,8	102,7	67,1	104,8	68,1	97,7	64,6	100,3	100,3	102,3	66,9
-8	99,9	65,7	102,6	67,0	104,6	68,0	97,3	64,4	100,0	65,8	102,0	66,7	94,9	63,3	97,3	97,3	99,2	65,4
-7	97,3	64,4	99,9	65,7	101,9	66,7	94,7	63,2	97,1	64,3	99,0	65,3	92,0	61,8	94,4	94,4	96,2	63,9
-6	94,8	63,2	97,2	64,4	99,1	65,3	91,9	61,8	94,3	63,0	96,1	63,8	89,1	60,3	91,4	91,4	93,1	62,4
-5	92,1	61,9	94,5	63,1	96,4	64,0	89,2	60,4	91,5	61,6	93,2	62,4	86,1	58,8	89,1	89,1	90,0	60,8
-4	89,5	60,5	91,8	61,7	93,5	62,6	86,3	58,9	88,6	60,1	90,2	60,9	83,2	57,3	85,3	85,3	86,8	59,2
-3	86,7	59,1	89,1	60,3	90,7	61,2	83,5	57,5	85,6	58,6	87,2	59,4	80,1	55,7	82,1	82,1	83,7	57,6
-2	84,1	57,8	86,2	58,9	87,8	59,7	80,7	56,0	82,7	57,1	84,2	57,9	77,2	54,2	79,0	79,0	80,5	55,9
-1	81,5	56,5	83,5	57,5	85,0	58,3	77,8	54,6	79,7	55,5	81,2	56,3	74,1	52,6	75,9	75,9	77,3	54,3
0	78,6	55,0	80,7	56,0	82,1	56,8	74,9	53,0	76,8	54,0	78,1	54,7	71,0	51,0	72,7	72,7	74,0	52,5
1	76,0	53,7	77,8	54,6	79,2	55,3	72,0	51,5	73,7	52,4	75,0	53,1	67,9	49,3	69,5	69,5	70,7	50,8
2	73,2	52,2	75,0	53,1	76,4	53,8	69,0	49,9	70,6	50,7	71,8	51,4	65,0	47,9	66,3	66,3	67,4	49,0
3	70,2	50,5	72,1	51,5	73,2	52,1	65,9	48,2	67,6	49,1	68,7	49,7	65,0	49,3	65,0	65,0	65,0	48,2
4	67,6	49,2	69,1	50,0	70,3	50,6	65,0	48,7	65,0	48,0	65,5	48,0	65,0	50,8	65,0	65,0	65,0	49,8
5	65,0	47,9	66,2	48,4	67,3	49,0	65,0	50,1	65,0	49,5	65,0	50,0	65,0	52,2	65,0	65,0	65,0	51,3
6	65,0	49,2	65,0	46,6	65,0	48,1	65,0	51,4	65,0	50,9	65,0	50,5	65,0	53,7	65,0	65,0	65,0	52,0
7	65,0	50,5	65,0	50,0	65,0	49,5	65,0	52,8	65,0	52,3	65,0	52,0	65,0	55,1	65,0	65,0	65,0	54,4
8	65,0	51,8	65,0	51,3	65,0	50,9	65,0	54,2	65,0	53,8	65,0	53,5	65,0	56,6	65,0	65,0	65,0	56,0
9	65,0	53,2	65,0	52,7	65,0	52,4	65,0	55,6	65,0	55,2	65,0	54,9	65,0	58,0	65,0	65,0	65,0	57,5
10	65,0	54,5	65,0	54,1	65,0	53,8	65,0	57,0	65,0	56,7	65,0	56,4	65,0	59,4	65,0	65,0	65,0	59,1
11	65,0	55,8	65,0	55,4	65,0	55,2	65,0	58,4	65,0	58,1	65,0	57,9	65,0	60,9	65,0	65,0	65,0	60,6
12	65,0	55,0	65,0	56,8	65,0	56,6	65,0	59,7	65,0	59,5	65,0	59,4	65,0	62,3	65,0	65,0	65,0	62,2



**ORLEN Południe**

 Paweł Stawarz  
 Członek Zarządu