

Parametry sieci ciepłowniczej na terenie Zakładu Jedlicze

- pary o maksymalnych parametrach zasilania – temperaturze 250°C i ciśnieniu 0,3 MPa,
- pary o maksymalnych parametrach zasilania – temperaturze 300°C i ciśnieniu 1,2 MPa,
- wody gorącej o maksymalnej temperaturze zasilania 110°C i powrotu 70°C.