

INSTRUKCJA

POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU I INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA NA TERENIE ORLEN Południe S.A. w Jedliczu

Przez miejscowe zagrożenia rozumie się inne niż pożar i klęska żywiołowa zdarzenie wynikające z rozwoju cywilizacyjnego (katastrofy techniczne, chemiczne, ekologiczne) i naturalnych praw przyrody, a stanowiących zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia.

Alarmowanie w przypadku powstania zagrożenia – ALARM I FAZY.

- Każdy, kto zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie obowiązany jest natychmiast zaalarmować:
Zakładową Straż Pożarną nr tel. IP 10700, analogowy 13/ 43 84-112 lub tel. kom. 722 222 901, oraz osoby znajdujące się w sąsiedztwie, a także prowadzącego zmianę.
Prowadzący zmianę przekazuje meldunek Kierownikowi działu/oddziału.
- Po uzyskaniu telefonicznego połączenia z Zakładową Strażą Pożarną należy wyraźnie podać:
 - *dokładne miejsce pożaru, awarii,*
 - *co uległo awarii lub gdzie się pali,*
 - *czy istnieje zagrożenie dla życia ludzkiego,*
 - *podać swoje nazwisko i nr telefonu, z którego się dzwoni.***UWAGA!** Odłożyć słuchawkę dopiero po otrzymaniu odpowiedzi, że pracownik pełniący dyżur w Zakładowym Punkcie Alarmowym Zakładowej Straży Pożarnej przyjął zgłoszenie.
- W przypadku alarmowania Zakładowej Straży Pożarnej za pomocą przycisku pożarowego należy:
 - *zbić szybkę,*
 - *nacisnąć przycisk,*
 - *potwierdzić z aparatu telefonicznego (jeżeli jest taka możliwość) przyjęcie meldunku przez pracownika pełniącego dyżur w Zakładowym Punkcie Alarmowym Zakładowej Straży Pożarnej.*

Akcja ratowniczo-gaśnicza

- Równocześnie z alarmowaniem Zakładowej Straży Pożarnej należy przystąpić do akcji ratowniczo-gaśniczej przy pomocy dostępnego sprzętu gaśniczego znajdującego się w pobliżu pamiętając, że w pierwszej kolejności należy przeprowadzić ratowanie życia ludzkiego,
- Do czasu przybycia Zakładowej Straży Pożarnej kierownictwo akcji obejmuje Kierownik lub prowadzący zmianę w danym dziale/oddziale,
- W uzgodnieniu z Kierownictwem działu/oddziału lub prowadzącym zmianę należy przystąpić do awaryjnego zatrzymania procesu technologicznego,
- Każda osoba przystępująca do akcji ratowniczo-gaśniczej powinna pamiętać, że należy:
 - *wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do pomieszczenia objętego pożarem. Nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem, stosować do gaszenia gaśnice śniegowe, proszkowe.*
 - *przeprowadzić ratowanie życia ludzkiego,*
 - *usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały palne i niebezpieczne,*
 - *nie otwierać bez koniecznej potrzeby drzwi i okien do pomieszczenia, w którym powstał pożar,*
 - *podporządkować się Kierującemu Działaniem Ratowniczym.*

Ogłoszenie ALARMU II FAZY

- W przypadku zagrożenia masowego Kierujący Działaniem Ratowniczym podejmuje decyzję o ogłoszeniu alarmu II Fazy.
UWAGA! Alarm II fazy to sygnał modulowany w okresie 3 minutowym.
Odwołanie alarmu II fazy to sygnał 3 minutowy ciągły (jednostajny).
Alarm II fazy może być również ogłoszony komunikatem głosowym poprzez system rozgłoszeniowy zakładu.
- W przypadku ogłoszenia alarmu II fazy, każda osoba znajdująca się na terenie zakładu powinna niezwłocznie udać się w wyznaczony i oznakowany rejon ewakuacji.
- Dla pracowników oraz osób znajdujących się na terenie zakładu wyznacza się następujące rejony ewakuacji:
 - parking przy budynku Zarządu,
 - teren przy bramie wjazdowej od ul. Sikorskiego.

Uwagi końcowe

- Podstawę prawną niniejszej instrukcji stanowi Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpożarowej.
- Instrukcja niniejsza obowiązuje wszystkich pracowników zakładu oraz kontraktorów wykonujących prace na terenie zakładu.

KOMENDANT ZSP
Jerzy Galan

PREZES ZARZĄDU – DYREKTOR NACZELNY
Jarosław Wróbel