

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU I INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA NA TERENIE ORLEN Południe S.A. w Trzebinii

Przez miejscowe zagrożenia rozumie się inne niż pożar i klęska żywiołowa zdarzenie wynikające z rozwoju cywilizacyjnego (katastrofy techniczne, chemiczne, ekologiczne) i naturalnych praw przyrody, a stanowiących zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia.

Alarmowanie w przypadku powstania zagrożenia – ALARM I FAZY.

- Każdy, kto zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie obowiązany jest natychmiast zaalarmować: Zakładową Straż Pożarną nr tel. IP 10300, analogowy 32/ 612-13-72 lub tel. kom. 667 100 112, oraz osoby znajdujące się w sąsiedztwie, a także prowadzącego zmianę. Prowadzący zmianę przekazuje meldunek kierownikowi działu/oddziału. Po uzyskaniu telefonicznego połączenia z Zakładową Strażą Pożarną należy wyraźnie podać:
 - dokładne miejsce pożaru, awarii,
 - co uległo awarii lub gdzie się pali,
 - czy istnieje zagrożenie dla życia ludzkiego,
 - podać swoje nazwisko i nr telefonu, z którego się dzwoni.

UWAGA! Odtóżyc słuchawkę dopiero po otrzymaniu odpowiedzi, że pracownik dyżurny w Zakładowym Punkcie Alarmowym Zakładowej Straży Pożarnej przyjął zgłoszenie.

- W przypadku alarmowania Zakładowej Straży Pożarnej za pomocą przycisku pożarowego należy:
 - zbic szybko,
 - nacisnąć przycisk,
 - potwierdzić z aparatu telefonicznego (jeżeli jest taka możliwość) przyjęcie meldunku przez pracownika pełniącego dyżur w Zakładowym Punkcie Alarmowym Zakładowej Straży Pożarnej.

Akcja ratowniczo-gaśnicza

- Równocześnie z alarmowaniem Zakładowej Straży Pożarnej należy przystąpić do akcji ratowniczo-gaśniczej przy pomocy dostępnego sprzętu gaśniczego znajdującego się w pobliżu pamiętając, że w pierwszej kolejności należy przeprowadzić ratowanie życia ludzkiego, ratowanie życia ludzkiego, Do czasu przybycia Zakładowej Straży Pożarnej kierownik akcji obejmuje kierownik lub prowadzący zmianę w danym dziale/oddziale, W uzgodnieniu z kierownictwem działu/oddziału lub prowadzącym zmianę należy przystąpić do awaryjnego zatrzymania procesu technologicznego, Każda osoba przystępująca do akcji ratowniczo-gaśniczej powinna pamiętać, że należy:

- wyjąć do pomocy elektrycznego do pomieszczenia objętego pożarem. Nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem, stosować do gaszenia gaśnice śniegowe, proszkowe.
- przeprowadzić ratowanie życia ludzkiego,
- usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały palne i niebezpieczne,
- nie otwierać bez koniecznej potrzeby drzwi i okien do pomieszczenia, w którym powstał pożar,
- podporządkować się Kierującemu Działaniem Ratowniczym.

Ogłoszenie ALARMU II FAZY

- W przypadku zagrożenia masowego kierujący Działaniem Ratowniczym podejmuje decyzję o ogłoszeniu alarmu II fazy. **UWAGA!** Alarm II fazy to sygnał modulowany w okresie 3 minutowym. Odwołanie alarmu II fazy to sygnał 3 minutowy ciągły (jednostajny).

- Alarm II fazy może być również ogłoszony komunikatem głosowym poprzez system rozgłoszeniowy zakładu. W przypadku ogłoszenia alarmu II fazy, każda osoba znajdująca się na terenie zakładu powinna niezwłocznie udać się w wyznaczony i oznakowany rejon ewakuacji. Dla pracowników oraz osób znajdujących się na terenie zakładu wyznacza się następujące rejon ewakuacji:

- parking przy budynku Zarządu,
- parking przy ul. Dąbrowskiego,
- teren obok budynku dawne „Centrum Sprzedaży”

Uwagi końcowe

- Podstawę prawną niniejszej instrukcji stanowi Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpożarowej.
- Instrukcja niniejsza obowiązuje wszystkich pracowników zakładu oraz kontraktorów wykonujących prace na terenie zakładu.

KOMENDANT ZSP
Jerzy Galan

PREZES ZARZĄDU – DYREKTOR NACZELNY
Jarosław Wróbel